

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 30/_____

10.06.2024 г.
Время 10:50

Тарасовский с.о.
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 30 от 07.06.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист
АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тарасовка отдела образования по Жаксынескому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тарасовка отдела образования по Жаксынескому району управления образования Акмолинской области", АҚМОЛІНСКАЯ, ЖАКСЫНСКИЙ, Тарасовка, Зеленая (УЛИЦА), 8.

5. Срок проведения проверки 10.06.2024 - 10.06.2024

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Тарасовка отдела образования по Жаксынескому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
41	На путях эвакуации (на 1-2 этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум). Основание: п.36 пп. 3 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.66 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	<p>Электросветильники эксплуатируются со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, в здании школы. Основание: пп. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 75 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>	<p>П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
3	<p>Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п. 80 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>	<p>П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Дар

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Бурешу А-Ю

Дар

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Замечаний нет

Приложение на « » листах

« 10 » 06 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.